



## Informationen zur energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

<b>Energiemix 2021:</b>	
aus hocheffizienter KWK (Biomethan)	28 %
aus Erdgaskesseln	72 %
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>28 %</b>

<b>Treibhausgasemissionsfaktor</b> nach FW 309-1	91 $\text{gCO}_2\text{eq/kWh}_{\text{Wärme}}$
<b>Primärenergiefaktor</b> nach FW 309-1	0,55

Name des Wärmenetzbetreibers	Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Schulzentrum Bünde-Nord
Lage des Netzes	Osnabrücker Straße 205 32257 Bünde

Bielefeld, 28.07.2022

*Sergej Menke*

---

B. Eng. Sergej Menke